



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх.№ РР-02- 169-(³)
гр. Плевен, 03.09.2025 г.

ДО:

КМЕТА НА ОБЩИНА САМОКОВ

УЛ. МАКЕДОНИЯ №34

ОБЛАСТ СОФИЯ

П.К. 2000

КОПИЕ ДО:

Г-Н ГЕОРГИ ЧЕРВЕНКОВ

УПРАВИТЕЛ НА „АГРОЛОДЖИК“ ООД

С. ПОПОВЯНЕ, ОБЩИНА САМОКОВ

П.К. 2014

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ,

На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл.62а, ал.1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:

- да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
- да уведомите писмено Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.“Чаталджа” № 60.

Приложение: съгласно текста.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: "Контрол"
Заповед за заместване:
№ 44/20.06.2023 г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-169-(3)
гр. Плевен, 03.09.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1.Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“, (вкл. противопожарни нужди).

2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген-Кватернера – Самоковска долина“ – BG1G00000NQ031.


2а. Заявление с вх. № РР-02-169/07.04.2025 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения и приложените към него документи. Преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите. За инвестиционното намерение има Решение № СО-17-ПР/2025 г. – на РИОСВ-София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в което компетентният орган е решил да не се извършва ОВОС, тъй като то няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и ограниченията в ЗВ. Решение № СО-17-ПР/2025 г. – на РИОСВ-София е влязло в сила и не е загубило правно действие.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 235532503273019/07.07.2025 г. агенцията е отговорила, че дружеството **няма** задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителят **няма** задължения.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г., приет с Решение № 917 / 31.12.2024 г. на Министерски съвет, и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернера – Самоковска долина“ – BG1G00000NQ031 е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Поставените цели в ПУРБ за количественото и химичното състояние на подземно водно тяло са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показател Мп.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец ТК - „РОЯЛ ПАТЕЙТОС, БЕЛЧИН, САМОКОВ“

Дълбочина: 100 м.

Експлоатационна колона: от 0,00 м до 100 м – обсадна колона от стоманени тръби с $\varnothing$ 325 мм, свързани чрез челна заварка по 3 броя планки с размери 150x50x5 мм; от 0,0 м до 10,0 м – затръбен глинест тампонаж;

Филтърни участъци: в интервалите от 40,26 м до 58,33 м, от 64,33 м до 82,38 м и от 87,85 м до 93,95 м; от 10,0 м до 100,0 м – гравийна засипка с фракция 5-20 мм;

Кладенецът се експлоатира с потопяема помпа „GRUNDFOS“ SP 7-20 с максимален дебит 1,4 л/сек при напор Н = 95 м, инсталирана на 93 м от терена.

4. Място на водовземане: ПИ №03767.40.585 (предишен идентификатор ПИ №03767.40.543) в м. „Купищата“ в землището на с. Белчин, Община Самоков, Област София, ЕККАТЕ 3767.

Географски координати в система WGS 84: N-42°21'2.67" E-23°24'8.60"

Геодезически координати в с-ма 1970 г. К 9 X – 4526184.880 Y – 8471714.751

Надморска височина в Балтийска височинна система: Н= 927,0 м.

5. Обект на водоснабдяване: реконструирана технологична линия за миене на картофи за целите на предприятие за пържене на картофи, изготвяне на чипс в ПИ №03767.40.585 (предишен идентификатор ПИ №03767.40.543) в м. „Купищата“ в землището на с. Белчин, Община Самоков, Област София, ЕККАТЕ 3767.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 1,4 л/сек;

Максимален дебит: 1,4 л/сек при водочерпене 24 часа в денонощието;

Минимално годишно водно количество: 22075куб.м/годишно.


Годишно водно количество: 44150куб.м/год. за „Водоснабдяване за други цели“, като 5200куб.м/год. за противопожарни нужди, резервоар 200куб.м, необходимост от опресняване.

СВН = 13,96 м /на кота 913,04 м н.м.в./

Макс. доп. експл. понижение на водното ниво $S_{\text{макс.}} = 13,64$ м, макс. ДВН = 27,6 м, /на кота ДВН = 899,4 м н.м.в. /

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се монтират отделни водомерни устройства за отчитане на използваната подземна вода по различните цели.
- Да се поддържат в изправност разходомерните устройства.
- Да извършва ежемесечно:
 - отчет на добитите водни количества;
 - отчет на статичното водно ниво.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.


Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: „Контрол“
Заповед за заместване:
№ 44/20.06.2023 г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

